

Odpowiedź na zapytanie

dot.: postępowania na dostawę kompletnego urządzenia technicznego - platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych oraz jej montaż poprzez kotwienie do ściany wewnątrz budynku Domu Pomocy Społecznej "Borówek" wraz z uruchomieniem – wymiana istniejącego dźwigu pochyłego T80L ogłoszone w dniu 30.09.2021 r.

oznaczone: DPS.IV.3710.7.10.2021

W dniu 11.10.2021 r. otrzymaliśmy zapytanie, w którym Oferent prosi o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. „Czy akceptują Państwo platformę o wymiarach 830 x 700 mm, jeśli nie to czy o wymiarach 1050 x 770 mm?
2. Czy akceptują Państwo ramiona platformy składane do góry (nie chowane w platformie)?
3. Czy akceptują Państwo prędkość platformy 5 m/min?
4. Czy akceptują Państwo montaż torowiska do stopni i ściany?
5. Czy zgadzają się Państwo o wydłużenie terminu realizacji do 10.12.2021r?”

Zamawiający odpowiada:

Ad. 1 Zamawiający zaakceptuje platformę o wymiarach 1050x770 mm.

Ad. 2 Zamawiający zaakceptuje ramiona platformy składane do góry.

Ad. 3. Zamawiający zaakceptuje prędkość platformy 5m/min.

Ad. 4 Zamawiający zaakceptuje montaż torowiska do stopni i ściany.

Ad. 5 Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 03.12.2021 r.

Dyrektor DPS „Borówek”
Marek Dziedziela
Marek Dziedziela